



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

RI.0003.3.2020

Nr dokumentu: 1/2020

Mrocza, dnia 04.02.2020 r.

01.02.2020
RM 0003.3.2020

Radny Rady Miejskiej w Mroczy
Pan Jarosław Okonek

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22.01.2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 24.01.2020 r.) dotyczącą złego ułożenia kostki brukowej na chodniku przylegającym do posesji ul. 5 stycznia 4, informuję co następuje:

W dniu 05.02.2020 roku w obecności właściciela posesji przeprowadzono wizję lokalną omawianego fragmentu chodnika. W trakcie wizji stwierdzono, że uległ zaniżeniu fragment chodnika – ok. 1 m². Prawdopodobną przyczyną zaistniałej sytuacji były problemy związane z przyłączem wodociągowym do omawianej posesji. W wyniku sączenia się wody nastąpiło sukcesywne wypłukanie podbudowy, co w efekcie doprowadziło do nieznacznego zaniżenia się kostki.

Ustalono, że w ciągu 30 dni ZGK w Mroczy Sp. z o.o. dokona stosownych napraw i korekt spadku poprzecznego chodnika.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Chudzik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a K.W.