

RR-O.7624-31/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust. 1b,2,3,4, 7 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)

1. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2007r. złożonego przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy, 89-115 Mrocza ul. Łąkowa 7, reprezentowany przez Kierownika Zakładu,
2. po uzgodnieniu przedsięwzięcia z Starostą Nakielskim – postanowienie znak: WWŚ-7623-61/07 z dnia 31.08.2007r.
3. po uzgodnieniu przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowienie znak: N.NZ-40-98/07/M z dnia 05.09.2007r.

ustalam

I. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci wodociągowej spinającej istniejące wodociągi w miejscowościach Mrocza – Ostrowo wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych w miejscowości Chwałka położonej na trasie projektowanego wodociągu

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa wodociągu o długości 2672 mb i Ø 160mm oraz długości 87 mb i Ø 90mm, na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 220/1, 220/2; 220/3; 243/2; 217/1; 258/1; 257/2; 257/1; 256/1; 255; 3242/6; 258/2; 259; 121; 122/2; 3241/2; 260/1; 124; 3249/3; 68/15; 68/13; 68/12; 69/2 – obręb Ostrowo gm. Mrocza.

Dla terenu przedmiotowych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- a) dotrzymana zostanie technologia budowy przedstawiona w informacji o przedsięwzięciu
- b) zapewniona zostanie nietykalność brył korzennych istniejącego drzewostanu,
- c) prace budowlane ograniczone będą do pory dziennej na odcinkach budowy otoczonych zabudowa mieszkaniową,
- d) przy organizacji budowy uwzględniony zostanie sposób postępowania z wytwarzanymi masami ziemnymi i gospodarka odpadami,
- e) po wykonaniu prac przywrócony zostanie istniejący profil glebowy.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

- a) zastosować rozwiązania i technologie zabezpieczające środowisko naturalne oraz przyjąć rozwiązania zabezpieczające wodę pitną przed zanieczyszczeniem

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, nie dotyczy

5) wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,
nie dotyczy

6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
nie dotyczy

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Mroczy dnia 05.06.2007r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia, które zostało zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. – w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko -Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Burmistrz na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Poś przekazał pismem z dnia 10.07.2007r. wniosek wraz z załączoną charakterystyką przedsięwzięcia do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not. i wystąpił o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i określenia jego zakresu.

Po otrzymaniu opinii:

1. Starosty Nakielskiego z dnia 16.07.2007r. znak: WWS-7623-50/07

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not. z dnia 18.07.2007r. znak: N.NZ-40-74/07/M
dnia 14.08.2007r. zostało wydane na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 Poś postanowienie stwierdzające brak obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy Poś decyzja została uzgodniona pozytywnie przez właściwe organy tj. Starostę Nakielskiego (postanowienie znak: WWS-7623-61/07 z dnia 31.08.2007r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (postanowienie znak: N.NZ-40-98/07/M z dnia 05.09.2007r.).

Strony tego postępowania były zawiadamiane w formie obwieszczeń o kolejnych etapach postępowania i zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa mogły zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski. Żadnych uwag i wniosków w aspekcie oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji nie wniesiono.

Realizacja inwestycji z racji charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy Jednakże to oddziaływanie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Dane o złożonym wniosku i postanowieniu o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o niniejszej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Ponadto niniejsza decyzja zostaje podana do wiadomości stronom przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza: bip.mrocza.pl.

Pouczenie

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik:

Nr 1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Kierownik Zakładu Robót
Publicznych w Mroczy

89-115 Mrocza ul. Łąkowa 7

2. Starosta Nakielski

89-100 Nakło n/Not., ul. Dąbrowskiego 54

3. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

89-100 Nakło n/Not., ul. Mickiewicza 11

4. Strony wg. wykazu znajdującego się

w aktach sprawy

5.a/a WJ

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej spinającej istniejące wodociągi w miejscowościach Mrocza – Ostrowo wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych w miejscowości Chwałka położonej na trasie projektowanego wodociągu realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 220/1, 220/2; 220/3; 243/2; 217/1; 258/1; 257/2; 257/1; 256/1; 255; 3242/6; 258/2; 259; 121; 122/2; 3241/2; 260/1; 124; 3249/3; 68/15; 68/13; 68/12; 69/2 – obręb Ostrowo gm. Mrocza.

Dla terenu przedmiotowych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Sieć wodociągowa z rur PCV o długości 2672 mb i \varnothing 160mm oraz długości 87 mb i \varnothing 90mm układana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym na głębokości do 1,7 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przyciski pod drogami oraz rowami odprowadzającymi wody opadowe wykonane zostaną metoda przewiertu poziomego z zastosowaniem rury ochronnej. Jedynym wykorzystanym surowcem będzie woda – do odpłukania nowo wybudowanej sieci.

W ramach przewidzianej technologii wykonania robót zapewniona zostanie nietykliwość brył korzeniowych istniejącego drzewostanu. Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zostanie odkładana w celu przywrócenia istniejącego profilu glebowego.



Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy
mgr. Mieczysława Łukaszczyk
Kierownik Centrum Rolnictwa
Gosp. Rolniczego w Mroczku Średniowiecza