

INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych wniosku:

**Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej
działającego z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
w imieniu Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci wodociągowej przesyłowej, łączącej istniejący wodociąg i stację uzdatniania wody w miejscowości Rościmin z siecią wodociągową w miejscowości Rajgród wraz z przyłączem do działki nr 119/3 w miejscowości Rościmin.

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej przez Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy www.bip.mrocza.pl.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej łączącej istniejący wodociąg w miejscowości Rajgród z istniejącym wodociągiem w miejscowości Rościmin i stacją uzdatniania wody w Rościminie. Planowana inwestycja przebiegała będzie przez tereny oznaczone numerami ewidencyjnymi :

- obręb Rajgród : 26; 17; 4/3;
- obręb Witostaw : 5/7;
- obręb Rościmin : 116/8; 116/4; 113/2; 115/1; 115/2; 119/3; 175, 117/1;

Odcinek sieci wodociągowej objęty inwestycją, wykonany będzie z rur z tworzyw sztucznych ciśnieniowych tj. z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową lub rur PE łączonych przez zgrzewanie, w zakresie średnic nominalnych 80 – 100 mm, raz przyłącze wodociągowe o średnicy dn 32. Uzbrojenie sieci stanowić będą hydranty przeciwpożarowe oraz zasuwę odcinającą.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok. 108), w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy
m. Mierzyński
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Gosp. Nieruch. i Ochrony Środowiska